



Auktorisation för Rostskyddsmålning

Normgaranti för rostskyddsmålning

Normgarantin innebär att de målade ytorna under garantitiden uppfyller nedanstående värden.

Rostgrad Ri 1 enligt SS-EN ISO 4628-3:2004

Blåsbildningsgrad 0 enligt SS-EN ISO 4628-2:2004

Avflagningsgrad 0 enligt SS-EN ISO 4628-5:2004

Sprickbildningsgrad 0 enligt SS-EN ISO 4628-4:2004

För garantin, som kan gälla två eller fem år beroende av miljöbetingelse och målningsystem, gäller följande villkor:

1. Lämnad garanti avser utförande enligt kontraktshandlingarna. AB 04 gäller som leveransbestämmelser.
2. Lämnad garanti förutsätter följande:
 - 2.1 Att entreprenören utför arbetet i sin helhet.
 - 2.2. Att arbetet kan utföras under förhållanden som kan kontrolleras av entreprenören samt att vid otjänlig väderlek tidsförlängning medges.
 - 2.3 Att vid den längre garantitiden om fem år samt för konstruktioner, som skall användas i vatten, arbetet utföres under intäckta förhållanden så att specificerade miljöbetingelser kan innehållas och kontrolleras. Användningsområde och

miljöbetingelser för den målade ytan ska vara väl kända.

- 2.4 Att konstruktionen har sådana mått att utrymmet är tillräckligt för att utföra svetsning, ytbehandling och normal underhållsmålning
- 2.5 Att kanter, hål, svetsar etcetera skall vara utförda med tillräcklig jämnhet och med gradade och rundade kanter uppfyller P2 enligt SS-EN ISO 8501-3.
- 2.6 Att stålytornas rostgrad ej är sämre än rostgrad C enligt ISO 8501-1. För ytor under vatten får stålytorna ej ha sämre rostgrad än B.
- 2.7 I de fall entreprenören under arbetets utförande underrättar beställaren att någon av förutsättningarna enligt ovan ej är uppfylld och beställaren kräver att arbetena skall utföras utan tillrättläggande av de förutsättningar som brister skall garanti ej gälla.

Garantin omfattar ej sådana skador som är att hänföra till mekaniska skador, vattensamlingar, spalter, läckage, brand, explosion, konstruktionsfel eller dylikt.
- 2.8 Normgarantin baserar sig på Korrosivitetsklasser och målnings-/ färgsystem som framgår av SS-EN ISO 12 944. Dock skall all förbehandling motsvara minst Sa 2 enligt SS-EN ISO 8501-1.



Auktorisation för Rostskyddsmålning

3. Entreprenörens åtagande under garantin begränsas till omfattning och kostnad motsvarande kontraktssumman samt enligt AB 04.
4. Beställaren svarar för att under garantitiden de målade ytorna inte utsätts för större påfrestningar än vad som framgår av kontraktshandlingarna.
5. Garantitiden för målnings-/ färgsystem beskrivna i SS-EN 12 944 är i normalfallet två år efter slutbesiktigad ytbehandling.

En utökad garantitid om fem år för objekt eller ytor som inte utsätts för särskild kemisk och/eller termisk påverkan gäller för de mera kvalificerade tjockfilmssystemen om minimum 280 µm enligt SS-EN 12 944.

För objekt/ytor med särskild kemisk och/eller termisk påverkan samt för objekt under vatten är garantitiden två år förutsatt att målnings-/färgsystemet är speciellt anpassat till aktuellt objekt.

Annan garantitid än de ovan nämnda kan avtalas mellan parterna.

Auktorisation för Rostskyddsmålning
Grundbergsvägen 13, 461 39 Trollhättan
Tel: 0520 - 18 000



Auktorisation för Rostskyddsmålning
ekonomisk förening